Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Гордиково, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
17.06.22.	д.№20	4,5	0	0	1,21	0,19	11,4	<0,1	<0,003	20,6	1,9	6,5

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Оксном, Угорском, Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Вороново, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
17.06.22.	д.20	1,4	1/н	0	6,2	2,11	4,7	0,39	0,004	0,17	0,52	7,4

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛПВ
И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском в/з
ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ
г. Калуга

Результаты исследований качества водопроводной сети с . Корекозево Перемышльского района за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	хлорид-ион	аммиак и ионы аммония	нитриты	нитраты	окисляемость перманганатная	жесткость
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
13.01.22.	ул. Центральная,89	2,2	0	0	1,1	0,3	20	<0,10	0,007	2,6	0,52	4,4
	ул. Центральная,40	3,3	0	0	<0,58	<0,10	23	<0,10	<0,003	3,2	0,44	4,6
24.02.22.	ул. Центральная,89	1,3	0	0	<0,58	<0,10						
	ул. Центральная,40	1,3	0	0	<0,58	<0,10						
17.03.22.	ул. Центральная,89	1,8	0	0	<0,58	0,19						
	ул. Центральная,40	1,5	0	0	<0,58	<0,10						
20.04.22.	ул. Центральная,89	2,2	0	0	0,87	0,3						
	ул. Центральная,40	2,2	0	0	<0,58	<0,10						
30.05.22.	ул. Центральная,89	2,2	0	0	<0,58	<0,10						
	ул. Центральная,40	2,2	0	0	<0,58	0,12						
27.06.22.	ул. Центральная,89	1,7	0	0	1,43	0,23						
	ул. Центральная,40	1,5	0	0	<0,58	<0,10						
25.07.22.	ул. Центральная,89	2,7	0	0	<0,58	<0,10						
	ул. Центральная,40	1,6	0	0	<0,58	<0,10						

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Хотисино, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
27.01.22.	д.34	1,2	0	0	<0,58	<0,10	19	<0,1	<0,003	35,8	0,60	5,1

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Рождествено, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
02.03.22.	ВРК	1,6	0	0	0,72	0,11	11	0,21	<0,003	1,87	0,76	5,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ИБЛПВ и ее отделения на Оке, Угре и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Горки, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
13.07.22.	ВРК д.135	1,6	0	0	<0,58	0,11	14	<0,1	0,0080	0,69	0,60

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском В/З ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды станции обезжелезивания д. Покровское, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	Водородный показатель	Цветность	Запах	Вкус	Мутность	Железо общее	Хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		ед. pH	градус цветности	балл	балл	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		6.-9	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
06.04.22.	Станция		1,0	0	0	1,23	0,30					
30.05.22.	Станция	7,4	1,2	0	0	<0,58	<0,10	11	0,31	0,028	1,19	0,76

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал **В.А.Юданова**

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском В/З ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети с. Перемышль за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	железо общее	хлорид-ион	аммиак и ионы аммония	нитриты	нитраты	окисляемость перманганатная	жесткость
ед. изм.		градус цветности	балл	балл	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
28.01.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	3,1	0	0	<0,58	0,15	22	<0,10	0,022	23	0,92	
17.02.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	3,0	0	0	<0,58	<0,10	24	<0,10	0,016	25	0,92	7,0
23.03.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	2,2	0	0	<0,58	0,12	23	<0,10	0,016	18,8	0,64	
	ул.Ленина, 21	2,6	0	0	2,5	0,64	25	<0,10	0,012	40	<0,25	7,0
14.04.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	4,1	0	0	<0,58							
	ул.Ленина, 21	4,1	0	0	2,7	0,73	24	<0,10	0,006	39	0,80	
19.05.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	4,7	0	0	<0,58							6,9
	ул.Ленина, 21	3,7	0	0	2,9	1,2	20	<0,10	0,048	27	1,40	6,9
06.06.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	4,9	0	0	<0,58							
	ул.Ленина, 21	5,8	0	0	<0,58	0,16	22	<0,10	0,055	21	1,10	
20.07.22.	ул.Коммунаров, сбербанк	2,4	0	0	<0,58							
	ул.Ленина, 21	3,9	0	0	<0,58	0,19	23	<0,10	0,016	37	0,96	

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Заборовка, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.07.2022	д.26	1,5	0	0	0,64	0,14	7,1	<0,1	<0,003	5,54	0,55	6,2

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Мехово, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
17.06.22.	д.71	1,8	0	0	<0,58	0,27	5,4	0,22	0,0038	0,62	0,7	7,2

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛ ПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети с/х Опытная станция, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	Ж°
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.07.2022	ул. Лесная,45	1,1	0	0	1,88	0,92	58	0,12	<0,003	33,8	0,51	9,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛ ПВ и ВЕ отделения по Окском, Угорском и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д. Григоровское, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
28.02.22.	Администрация	1,2	0	0	<0,58	<0,10	7,9	0,21	<0,003	6,44	0,81	5,4

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д. Головнино, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
28.02.22.	д.59	2,1	2/н	0	0,61	0,66	2,0	0,36	<0,003	<0,1	0,91	6

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал **В.А.Юданова**

ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Н.Алопово, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
28.02.22.	д.44	1,3	1/н	0	8,7	1,92	5,1	0,78	<0,003	1,12	0,88	10,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д. Борищево, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм^3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.07.2022	У магазина	3,8	2/н	0	3,44	2,86	9,0	1,06	<0,003	1,12	0,86	6,7

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Заболотье, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	°Ж
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
09.07.2022	д.10	1,4	0	0	<0,58	<0,10	7,5	<0,1	<0,003	4,79	1,0	6,7

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Оке, Угорском и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Песочня, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная атная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5,00	7
02.09.22.	д.50,кв.2	1,4	1/н	0	5,5	1,40	5,3	0,23	<0,003	0,27	0,60	5,1

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д. Большие Козлы, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
02.09.22.	д.52а	1,6	0	0	<0,58	<0,10	2,0	<0,1	<0,003	0,37	0,68	4,0
.	д.4	1,6	0	0	<0,58	0,11	2,4	<0,1	<0,003	0,44	0,76	4,0

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Макарово, Перемышльский р-н за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.13	2,1	0	0	0,58	0,21	2,1	0,14	<0,003	0,54	0,96	5,9
	д.21	1,8	0	0	0,66	0,27	2,3	0,16	<0,003	0,62	1,0	6

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Гремячево, Перемышльский р-н за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мЭк
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.191	1,7	0	0	<0,58	<0,10	30	<0,1	<0,003	44,6	0,68	6,2
	д.24	1,4	0	0	<0,58	<0,10	32	<0,1	<0,003	44,9	0,71	6,5

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ГП "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Василенки, Перемышльский р-н за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.6	1,4	0	0	0,61	0,15	5,4	0,12	0,0034	1,20	0,81	7,1

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Желохово, Перемышльский р-н за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.68	1,9	0	0	<0,58	0,13	13	<0,1	<0,003	2,78	1,02	5,7
	ВРК	1,8	0	0	<0,58	0,16	18	<0,1	<0,003	2,65	0,94	5,7

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛПВ
и ее отделения на
Оческом, Угорском и
Людиновском в/з
ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ
г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Вечна, Перемышльский р-н за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.18	1,5	0	0	<0,58	0,1	7,4	<0,1	<0,003	11,8	0,81	5,0
	д.21	1,8	0	0	<0,58	0,16	7,1	<0,1	<0,003	11,1	0,72	4,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛ ПВ
Обеспечения на Оческом, Угорском и Людиновском в/з
ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ
г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Зимницы, Перемышльский р-н за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	оЖ
		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
22.07.22.	д.59	1,4	0	0	1,51	0,84	26	0,11	<0,003	14,4	0,68	5,5

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" **В.А.Юданова**

ГП "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды станции обезжелезивания д. Ильинское, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид - ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
09.09.22г.	станция	7,4	1,4	0	<0,58	0,13	2,0	0,13	<0,003	1,46	1,6

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Погореловка, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
26.08.22.	ВРК	1,6	0	0	0,62	0,15	6,2	<0,10	<0,003	5,54	0,53

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал".

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Оксском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети с. Воротынск, Перемышльский р-н, за 2022 г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
26.08.22.	д.95	2,1	0	0	<0,58	<0,10	48	0,14	<0,003	44,2	0,54
	д.115	1,6	0	0	<0,58	<0,10	39	0,12	<0,003	42,3	0,48

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Сильково Перемышльский р-н за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
26.08.22.	ВРК	3,1	0	0	<0,58	0,12	4,8	<0,1	<0,003	2,74	0,78

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском 8/3 ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Нижние Подгоричи, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и моны аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
01.09.22.	ВРК	2,3	0	0	<0,58	<0,10	7,8	<0,1	<0,003	44,9	1,17

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал".

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Торопово, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак (по азоту)	нитрит- ион	нитрат-ион	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
01.09.22.	д.№1	2,2	2/н	0	16,8	7,,54	1,8	0,22	<0,003	1,38	0,91
	д.35	1,7	2/н	0	6,12	1,91	1,66	0,21	<0,003	1,16	0,94

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.В. Вялицы, Перемышльский р-н, за 2022г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
09.09.22г.	д. № 19	1,4	0	0	<0,58	<0,10	7,0	<0,1	<0,003	0,87	0,6
	д. № 15	1,2	0	0	<0,58	<0,10	6,9	<0,1	<0,003	0,87	0,68

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛ ПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з для протоколов г. Калуга

Результаты исследований качества питьевой воды водопроводной сети д.Ястребово, Перемышльский р-н,за 2021г.

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид- ион	Аммиак и соли аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость пермангатная
ЕД. ИЗМ.		градус цветности	балл	балл	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3	мг/дм3
		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5
09.09.22г.	д. № 7	1,2	0	0	1,10	<0,10	5,6	<0,1	<0,003	0,64	0,52

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП " Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ГП КО "Калугаоблводоканал" ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. Калуга

Результаты контроля качества питьевой воды арт.скважины
д.Ахлебинино Перемышльского р-на за 2022 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата ПДК	11.03.
Цветность	градус цветности	20	2,6
Запах	балл	2	0
Мутность	мг/дм^3	1,5	<0,58
Водородный показатель(pH)	ед. pH	6.-9	7,3
Железо общее	мг/дм^3	0,3	<0,1
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	5	0,87
Хлорид-ион	мг/дм^3	350	11,8
Жесткость	°Ж	7	7,3
Сухой остаток	мг/дм^3	1000	465
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	2	<0,1
Нитрит- ион	мг/дм^3	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм^3	45	0,9

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛПВ И ЕЕ ОТДЕЛЕНИЯ НА Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ г. КАЛУГА

Результаты контроля качества питьевой воды арт.скважины
д.Верхнее Алопово Перемышльского р-на, за 2022 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата ПДК	22.04.
Цветность	градус цветности	20	4,1
Запах	балл	2	1
Мутность	мг/дм^3	1,5	6,4
Водородный показатель(pH)	ед. pH	6.-9	7,3
Железо общее	мг/дм^3	0,3	3,6
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	5	1,25
Хлорид-ион	мг/дм^3	350	3,1
Жесткость	^{o}Ж	7	7,5
Сухой остаток	мг/дм^3	1000	448
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	2	0,42
Нитрит- ион	мг/дм^3	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм^3	45	<0,2

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал".

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

ИБЛПВ и ее отделения на Окском, Угорском и Людиновском в/з ДЛЯ ПРОТОКОЛОВ

Результаты контроля качества питьевой воды арт.скважины
д.Никольское Перемышльского р-на, за 2022 г.

Наименование показателей	Ед.изм.	Дата / ПДК	11.03.
Цветность	градус цветности	20	2,5
Запах	балл	2	0
Мутность	мг/дм^3	1,5	<0,58
Водородный показатель(pH)	ед. pH	6.-9	7,4
Железо общее	мг/дм^3	0,3	<0,1
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	5	0,91
Хлорид-ион	мг/дм^3	350	20,4
Жесткость	^{0}Ж	7	6
Сухой остаток	мг/дм^3	1000	442
Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	2	<0,1
Нитрит- ион	мг/дм^3	3	<0,2
Нитрат – ион	мг/дм^3	45	3,1

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова